

Справка

по проверке состояния пожарной безопасности школы

Цель проверки: выявить уровень соблюдения работниками школы инструкций пожарной безопасности.

Срок проверки: 15-20 сентября 2021 г.

Проверку проводил директор школы Слепцов В.В., учитель ОБЖ Слепцов Г.С.

Обязанности членов коллектива по пожарной безопасности имеются все, распределены на основании приказа директора школы о противопожарном режиме в школе.

Было проверено место хранения и допустимый объем (масса) лаков, красок, растворителей и других легковоспламеняющихся жидкостей, которые расположено в складе. Хранение не нарушает инструкции.

Проверен порядок и сроки прохождения персоналом и учащимися школы противопожарного инструктажа, классным руководителям необходимо провести инструктажи для учащихся.

Содержание территории, эвакуационных путей в норме. Во время месячника проведена тренировка по эвакуации людей из помещений школы в случае возникновения пожара.

Планы эвакуации имеются, оформлены. Имеется противопожарный уголок. В уголке вывешены плакаты, информирующие персонал школы и учащихся о мерах пожарной безопасности.

Внутренние пожарные краны укомплектованы рукавами с присоединенными к ним стволами. Есть отличительные знаки.

Здания школы обеспечены огнетушителями в соответствии с нормами. Имеются 26 огнетушителей. Опломбированы по норме.

Автоматическая пожарная сигнализация работает. Автоматические установки пожарной сигнализации смонтированы в здании в соответствии с проектно-сметной документацией, которые обеспечивают автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения и управления эвакуацией воспитанников и сотрудников. Автоматические установки пожарной сигнализации обеспечивают информирование дежурного персонала об обнаружении неисправности линий связи и технических средств оповещения и управления эвакуацией, управления системами противопожарной защиты.

Ручные пожарные извещатели установлены на путях эвакуации в местах доступных для их включения при возникновении пожара. Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, крыльца не загромождены.

Территория школы очищается от горючих отходов, мусора своевременно. В течение проверяемого периода замечаний нет. Мусор вывозится своевременно.

Директор школы:  /В.В.Слепцов/